

緊急点検結果総括表(市内学校数:小学校26校、中学校9校)

H30.6.25現在

	内 容	対象となる学校数	備考
①	現時点での確実な法令不適合のブロック塀が設置してある学校数	小学校 8校、中学校4校 合計12校	・高さ2.2m超:【小学校4校】天明小、界小、城北小、石塚小 【中学校4校】西中、南中、北中、常盤中 【合計8校】 ・控壁3.4m超:【小学校7校】天明小、界小、犬伏小、城北小、赤見小、田沼小、常盤小 【中学校4校】西中、南中、北中、常盤中 【合計11校】
②	現時点での確実な法令不適合のブロック塀が設置してある学校+損傷ブロック塀のある学校数	小学校11校、中学校4校 合計15校	・損傷ブロック塀のある学校:【小学校9校】植野小、界小、犬伏小、城北小、旗川小、 赤見小、田沼小、葛生小、常盤小 【中学校4校】西中、南中、北中、常盤中 【合計13校】 ・損傷ブロック塀のみの学校: 植野小、旗川小、葛生小
③	現時点で法令不適合か判断できないブロック塀まで含むブロック塀が設置してある学校数	小学校14校、中学校6校 合計20校	・不確実な法令不適合塀がある学校: 植野小、犬伏東小、旗川小、出流原小、田沼小、 三好小、葛生小、城東中、西中、北中、葛生中【11校】
④	現時点で法令不適合か判断できないブロック塀まで含むブロック塀が設置してある学校+損傷ブロック塀のある学校数	小学校14校、中学校6校 合計20校	
⑤	【調査した塀の数】小学校66箇所、中学校25箇所 合計91箇所	小学校17校、中学校7校 合計24校	・佐野小、天明小、植野小、界小、犬伏小、犬伏東小、城北小、旗川小、赤見小、石塚小、出流原小、田沼小、吉水小、多田小、三好小、葛生小、常盤小、城東中、西中、南中、北中、田沼東中、葛生中、常盤中

※ 法令不適合としたブロック塀とは、高さが2.2mを超えているブロック塀、または、控え壁の設置間隔が3.4mを超えているブロック塀。

※ 法令不適合か判断できないブロック塀とは、控え壁の代わりに補強柱がある場合や1.2mから1.6mまでの高さのブロック塀の基礎形状及び土質状況で判定する控え壁の有無、もしくは控え壁の設置間隔が3.4mを超えているブロック塀。

【ブロック塀非該当校】11校
吾妻小、栃本小、戸奈良小、山形小、閑馬小、下彦間小、飛駒小、葛生南小、氷室小、赤見中、田沼西中